



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности и профилактической работы

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение Надзорной деятельности Курильского района

694530, г. Курильск, пер. Строительный, 10, тел/факс 42-3-75, e-mail: gpnkur@mail.ru

г. Курильск

«30» 04 2015 года
«11» часов «00» минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу: Сахалинская область, Курильский район, с. Буревестник, с. Горное, ДОС 18.

На основании: распоряжения № 9 от «15» 04 2015 года главного государственного инспектора Курильского района по пожарному надзору Дёминой Светланы Анатольевны,

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аленький цветочек» муниципального образования «Курильский городской округ» (далее МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»).

Дата и время проведения проверки:

«24» 04 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«30» 04 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделением НД Курильского района УНДПР ГУ МЧС по Сахалинской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) д.д. 04 15 2015 г. Мухина

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо(а), проводившее проверку: Дёмина Светлана Анатольевна, начальник ТО НД Курильского района.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» Мухина Ю.С.

Краткая характеристика объекта:

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» на основании договора № 1 от 12 января 2009 года переданы во временное владение и пользование нежилые квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в жилом здании инвентарный номер 24 для дошкольного образования, находящиеся по адресу: Сахалинская область, Курильский район, с. Горное, ДОС 18. Здание в целом является федеральной собственностью, принадлежит Министерству обороны РФ в лице Дальневосточного территориального управления имуществомными отношениями в г. Хабаровск. МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» зарегистрирован постановлением мэра муниципального образования «Курильский район» от 19.08.1999 года № 322. МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» находится в приспособленных помещениях, фактически занимает один подъезд трехэтажного жилого дома. Групповые ячейки расположены на первом и втором этажах здания. Максимальная вместимость детского сада 45 человек. Из помещений детского сада имеется один эвакуационный выход. В здании имеется подвальное помещение, выход из которого выполнен изолировано от входа в помещения детского сада.

Здание трехэтажное, второй степени огнестойкости, отопление центральное водяное, освещение электрическое. На момент проверки подъездные пути к зданию, в котором расположен детский сад, частично занесены снегом, не расчищены. Здание не обеспечено источниками наружного пожаротушения (пожарными гидрантами или водоемом). На момент проверки не выполняются требования части 1 статьи 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно не обеспечено прибытие первого подразделения пожарной охраны в течение 20 минут.

На момент проверки электротехническая часть эксплуатируется в соответствии с требованиями п. 42 «Правил противопожарного режима в РФ». В помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, которые на момент проверки находятся в рабочем состоянии. На момент проверки система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны г. Курильска без участия работников объекта.

Система АПС и оповещения людей о пожаре на техническом обслуживании не находится, акты проверки работоспособности не составляются (договор на техническое обслуживание закончился 31.12.2014 года). Здание обеспечено планами эвакуации людей на случай возникновения пожара. Один раз в полугодие проводятся практические тренировки по эвакуации людей из здания на случай возникновения пожара. На момент проверки обеспечено выполнение требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлены таблички о запрете курения.

В здании имеются 20 порошковых огнетушители ОП-2(3) в количестве 20 штук, которые расположены на штатных местах, в рабочем состоянии, в достаточном количестве. В помещениях детского сада имеется система внутреннего противопожарного водопровода (три пожарных крана расположенных на лестничной клетке), пожарные краны укомплектованы стволами, рукавами. Проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения, на момент проверки система находится в рабочем состоянии.

С работниками проведен противопожарный инструктаж, приказом назначено лицо ответственное за пожарную безопасность. Должностные лица обучены пожарно-техническому минимуму. В ходе проверки проведена беседа о мерах ППБ на работе и в быту, правилах применения огнетушителей и тренировочные занятия по эвакуации на случай возникновения пожара.

В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Не проведено обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации педагогических работников дошкольного образовательного учреждения; работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	П. 39 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
2	Не разработана программа вводного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	П. 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
3	Не разработана программа первичного противопожарного инструктажа, с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	П. 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
4	Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации	П. 23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
5	Разработанная и утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил	П. 2. «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - В отношении каждого объекта руководителем организации утверждается инструкция о мерах	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»,

	противопожарного режима в РФ.	пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
6	Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	П. 12. «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - На объекте с массовым пребыванием людей (50 и более человек) руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
7	Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	П. 64 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
8	Не обеспечено время прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в течение 20 минут (<i>время прибытия пожарных подразделений из г. Курильска, составляет более 20 минут</i>).	Ч.1 Ст. 76. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.	Собственник объекта
9	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны г. Курильска без участия работников объекта.	Ч.7 Ст. 83. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
10	Не обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданию, в котором расположен детский сад (<i>на момент проверки подъездные пути частично занесены снегом</i>).	П. 75 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям.	Собственник объекта

11.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) и не обеспечено составление актов работоспособности указанных систем.	П.63, 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта проверки.	Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
12	Из групповых ячеек на первом и втором этаже детского сада имеется один выход. Из каждого этажа, на котором расположены помещения класса Ф 1.1. (детские дошкольные учреждения) имеется один эвакуационный выход.	СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения п. 1.18*; СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений п.6.12* - не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф 1.1., предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, п.6.13* - не мене двух эвакуационных выходов должны иметь здания класса Ф.1.1.; СНиП 31.06.2009 Общественные здания и сооружения п. 4.6. Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.	Собственник объекта
13	Здание, в котором расположены помещения детского сада, не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения.	СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.2.11; Ч.1 Ст. 68. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.	Собственник объекта

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дёмина С.А. Мухина Ю.С. Мухина Ю.С.


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Дёмина С.А. Мухина Ю.С. Мухина Ю.С.

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц проводивших проверку: Дёмина С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующая
МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
Мухина Ю.С.

«30» 04 2015 года

Мухина Ю.С.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____