



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru
Территориальное отделение Надзорной деятельности Курильского района
694530, г. Курильск, пер. Строительный, 10, тел/факс 42-3-75, e-mail: gpnkur@mail.ru
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: УТДН ГУ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 8(4242) 72-99-99

Приложение №6

Предписание № 9/1/4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующая МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курильского района по пожарному надзору Деминой Светланы Анатольевны № 9 от «15» 04 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «24» 04 2015 г. по 11 час. 00 мин. «___» _____ 2015 г. проведена проверка: главным государственным инспектором Курильского района по пожарному надзору, начальником ТО НД Курильского района подполковником внутренней службы Деминой Светланой Анатольевной.

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», по адресу: *Курильский район, с. Горное, ДОС 18*, совместно с заведующей МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» *Мухиной Ю.С.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не проведено обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации педагогических работников дошкольного образовательного учреждения; работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	П. 39 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	До 01.08.2015 года	

2	Не разработана программа вводного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	П. 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.	До 01.08.2015 года	
3	Не разработана программа первичного противопожарного инструктажа, с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	П. 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.	До 01.08.2015 года	
4	Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации	П. 23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.	До 01.08.2015 года	
5	Разработанная и утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	П. 2. «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - В отношении каждого объекта руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	До 01.08.2015 года	
6	Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	П. 12. «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - На объекте с массовым пребыванием людей (50 и более человек) руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	До 01.08.2015 года	
7	Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок	П. 64 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного	До 01.08.2015 года	

	(систем) противопожарной защиты объекта	поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта		
8	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны г. Курильска без участия работников объекта.	4.7 Ст. 83. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".	До 01.08.2015 года	
9	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) и не обеспечено составление актов работоспособности указанных систем.	П.63, 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ) - Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта проверки.	До 01.08.2015 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Курильского района по пожарному надзору
Дёмина С.А.



«30» 00 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая
МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»
Мухина Ю.С..

Handwritten signature of Yulia S. Mukhina.

«30» 00 2015 г.